





1 Podstawa studni (pd) z betonu kl. nie niższej niż B45 DN1200x850 (h) – dla studni SR DN1200x700
2 Kineta z betonu kl. B12/15
3 Przejścia szczelne
4 Właz wg PN–EN 124:2000, DN600 (w)
5 Pierścień wyrównujący PW DN600 (pw)
6 Płyta pokrywowa DN1200 – ø2000x600 (pp)
7 Pierścień odciążający DN1200 –ø2000x1500 (po)
8 Kręgi betonowe łączone na uszczelki DN1200 o wysokościach 250, 500, 1000 mm (k)
9 Stopnie złazowe żeliwne wg PN–/H–74086
10 Uszczelnienie kitem bitumicznym gr. 2 cm
11 Płyta z chudego betonu gr. 10 cm.
12 Podsypka ze żwiru lub grysu w gruntach nawodnionych gr. 15cm

UWAGA

1) Studnie SR, S1, S2, S6, S7 – przepływowa bez dopływów
2) Studnia S3 – obustronny dopływ bez przelotu.
3) Wymiarowanie w centymetrach

Zamawiający

Burmistrz Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek

Wykonawca

AMDRO
Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23
04-980 Warszawa
tel. 601 533 578

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż Jerzy Sokołowski	MAZ/0171/POOS/05 specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci sanitarnych	
Opracował	inż. Łukasz Dąbrowa		

Tytuł Opracowania

Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku

Data 11.2016
Skala -
Stadium PB+PW

Tytuł Rysunku

Schemat studni betonowej DN1200mm

Branża sanitarna
Nr Rysunku 4