



1) Z powodu braku danych istniejącego uzbrojenia podziemnego przyjęto normalatywne zagłębienie:
gazociągi 0,8 - 0,9 m
kable teletechniczne 0,7 - 0,8 m
kable elektroenergetyczne 0,7 - 0,8 m
przewody wodociągowe 1,7 - 1,8 m
Roboty ziemne w miejscach uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika.

Zamawiający Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek	
Wykonawca AMDRO Andrzej Malinowski ul. Olecka 23 04-980 Warszawa tel. 601 533 578	
Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis	Projektant inż. Jerzy Sokolowski MAZ/0171/POOS/05 specjalności: instalacyjno-montażowa w zakresie sieci sanitarnych
Opracował inż. Łukasz Dąbrowa	
Tytuł Opracowania Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku	Data 11.2016 Skala 1:100/500 Stadium PB+PW
Tytuł Rysunku Profil podłużny kanału odwadniającego wzdłuż ul. Okrzei	Branża sanitarna Nr Rysunku 2.2