

STAROSTA GRODZISKI

**PROTOKÓŁ NR PODGIK.6630.175.2016
z narady koordynacyjnej**

(Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.Nr 193 z 2010 r. poz 1287 z późn. zm.)

**Naradę koordynacyjną przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2016-04-06
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Żyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki**

Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa, wodociąg i sieć eNN

Lokalizacja obiektu:

gmina MILANÓWEK, obręb nr 32 - 06-11, ul. Królewska, Dębowskiej, Wysoka, Staszica

Wnioskodawca: ARCADIS Sp. z o.o



02-675 WARSZAWA, Wołoska 22

Data wpływu wniosku: 2016-03-23

**Inwestor: Gmina Milanówek
05-822 MILANÓWEK, Kościuszki 45**

Projektant: Firląg Małgorzata proj

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca podpis	Uwagi
1	Przewodniczący ZUD	Piotr Zieliński z up. STAROSTY inż. Piotr Zieliński Przewodniczący Zespołu Usgadniania Dokumentacji Projektowej	
2	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki	Wiesława Zaráś	By wykonać zgodnie z poleceniami rozsumian N pomach MZDIN U-1.461.1 2016.2.719 4.02.16 U-1.461.1 2016.3.719 16.02.16 U-1.461.1.2016.4.719 15.03.16 wykonać na warunkach określonych Decyzja Zarządu Powiatu Grodziskiego
3	Powiatowy Zarząd Dróg	Magdalena Podleśna	nr D-2. Przed przystąpieniem do robót uzyskać zazwolenie na zajęcie pasa drogowego we właściwym Zarządzie Dróg
4	Wydział Komunikacji	Waldemar Oracki	D-1 Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego,
5	Zakład Gazowniczy	Janusz Dobkowski	G-1 W miejscach skrzyżowań z siecią gazowa wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem R.G.
6	Telekomunikacja Polska	Tomasz Syperek	W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, pod nadzorem Orange Polska S.A., 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 24 -1-
7	Rejon Energetyczny Pruszków	Sławomir Syta	E-1 Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Pruszków E-2 W miejscu skrzyżowania projektowanego przyłącza z istniejącym kablem energ. prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem R.E. Pruszków Na kabel energ. nałożyć rurę ochronną AROTA
8	Urząd Miasta Milanówek	Zbigniew Brzeziński	
9	Wydział Architektury	Lila Jakubiec	bez uwag

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca podpis	Uwagi
10	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Katarzyna Lubecka-Figiel 	Projekt należy uzgodnić w WZMiUW N Grodzisk Mazowiecki 0260 DNIOWO N/IGH-4105.U.2015.5261/15
11	Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Marcin Kulczyk 	BRZ UWAG. W-1 Roboty prowadzić pod nadzorem właściciela wodociągu/kanalizacji.

